

Tarnówka, dnia 12 listopada 2019 r.

Ro1.0003.3.2019

Pan Jan Zając
Radny Rady Gminy Tarnówka
Węgierce 18/2
77-416 Tarnówka

ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ

Odpowiadając na interpelację z dnia 30 października 2019r., przekazaną w trybie art.24 ust.6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz.506 ze zm.) Wójtowi Gminy Tarnówka przez Przewodniczącego Rady Gminy Tarnówka w dniu 04 listopada 2019r. informuję, że w celu zapewnienia stałej dostawy wody dla mieszkańców miejscowości Pomiarki i Węgierce planuję się podłączenie wyżej wymienionych miejscowości do stacji uzdatniania wody w Osówce. Wykonanie sieci wodociągowej pomiędzy Osówką a Pomiarkami pozwoli na stałą dostawę wody dla mieszkańców Pomiarek i Węgiercach. W związku z powyższym nie ma potrzeby uruchamiania drugiej studni, gdyż po wykonaniu sieci wodociągowej hydrofornia w Pomiarkach zostanie wyłączona z eksploatacji.

WÓJT
Janek Mościcki