

Złotów, dnia 04.06.2022 roku

ZPHU „PROJ-MEW” Jarosław Żółtowski
USŁUGI PROJEKTOWE w ZAKRESIE
MELIORACJI – WODOCIĄGÓW – KANALIZACJI
77-400 Złotów, Plac Paderewskiego 9

Urząd Gminy Tarnówka
Ul. Zwycięstwa 2
77-416 Tarnówka

Odpowiedź na pytania firmy ZRII Hydropex znak ZRII/366/07/2022 z dnia 01.07.2022 na zapytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w trybie przetargu nieograniczonego pn: Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Plecemin” – II postępowanie.

Ad.1

Wykonawca nie będzie ponosił opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego dróg gminnych.

Ad.2

Zamawiający dysponuje wszelkimi decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami z terminem ważności na czas realizacji zadania.

Ad.3

Wykonawcy został udostępniony PZT wyczerpujący w całości elementy PB.

Ad.4

W drodze gminnej, powiatowej i Skarbu państwa reprezentowanego przez Starostę złotowskiego.

Ad.5

Tak. Inwestorowi przysługuje prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Ad.6

Tak. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie wg stawek zawartych w kosztorysie ofertowym oraz po niezwłocznym zawiadomieniu Inwestora i przerwaniu robót na tym odcinku na okres 4 dni roboczych i wykonywania robót pod nadzorem Inspektora nadzoru inwestorskiego lub przedstawiciela gminy w celu udokumentowania technologii i zakresu robót.

Ad.7

Cena pozostaje ryczałtowa, a roboty nieprzewidziane wyjaśnione są w pkt. 6 niniejszej odpowiedzi.

Ad.8

Pozwolenie na użytkowanie pozostaje po stronie Zamawiającego.

Ad.9

Przedmiar jest podstawą do obliczenia ceny, a uzupełnieniem jest SIWZ i PZT.

Ad.10

Tak może być wykonany bezwykolkowo.

Ad.11

Dopuszcza się zastosowanie PE100 SDR17.

Ad.12

Oferent winien uwzględnić 21 szt. studni wodomierzowych wraz z zestawami wodomierzowymi z części 1 kosztorysu oraz 6 szt. studni wodomierzowych wraz z zestawami wodomierzowymi studni z części 2 kosztorysu.

Ad.13

Tak dopuszcza się przejścia poprzez wykonanie przewiertem sterowanym.

Ad.14

Tak można zastosować rury PE.

Ad.15

Przywrócenie do stanu pierwotnego.

Ad.16

Nie ma opinii geotechnicznej. A kategoria gruntu określona została na podstawie wcześniej wykonywanych robót dla przyłączy.

W miejscach o wyższym stanie wód gruntowych zaprojektowano przewierty (patrz PZT, profil oraz przedmiar robót).

ZPHU "PROJ-MEW"
Zółtowski Jarosław
/-/ Jarosław Zółtowski
77-400 ZŁOTÓW
NIP: 767 101 02 42